



Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale n° 14 - V.C.O.
Sede Legale - Via Mazzini 117
28887 - Omegna (VB)
C.E.D. / Sistema Informativo

**DOCUMENTO REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 34
DLGS 196/2003**

PIANO DI SICUREZZA N. 2 LOCALI TECNICI CED

La sicurezza, sia passiva che attiva, dei locali tecnici del CED, posti ai lati dell'ascensore del primo piano del Palazzo Beltrami sito in Via Mazzini 117 - 28887 Omegna (VB), è garantita dai seguenti elementi:

- > porte di ingresso tipo REI tagliafuoco;
- > sistema di segnalazione mancanza di tensione che si attiva mandando un segnale di allarme alla portineria centrale della ASL 14;
- > sistema di sensori di calore anch'essi collegati ad un allarme presso la portineria centrale della ASL 14;
- > sistema di sensori di fumo collegati ad un segnalatore acustico locale;
- > presenza di estintori.

Tutti gli impianti (elettrici, rete fonia e dati, condizionamento, ecc.) sono stati realizzati secondo le normative vigenti e la loro corretta realizzazione è certificata dalle Ditte fornitrici come indicato dai documenti presenti agli atti della S.C. C.E.D./Sistema Informativo.

La manutenzione ed il controllo degli impianti installati è stato affidato alla Ditta VCO Global Service con Delibera n. 322 del 31 maggio 2001 che effettua verifiche periodiche di funzionamento.

Tel.: 0323-868202/203 Fax: 0323-868220 e-mail: ccd@asl14piemonte.it

ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE N. 171 DEL
COMPOSTO DA N. 1 PAGINA

31 MARZO 2011